



JELMAGYARÁZAT:

- Fűtési előremenő vezetékek
- Fűtési visszatérő vezetékek
- Hűtöttvíz előremenő vezetékek
- Hűtöttvíz visszatérő vezetékek
- Biztonsági-tágulási vezetékek
- Gömbcsap
- Statikus beszabályozó szelep
- Dinamikus beszabályozó szelep
- Visszacsapószelep
- Izsfogó
- Keringtető szivattyú

MEGJEGYZÉS:

- A tervezett fűtési vezetékek:
Padló alatt és földben: Nem vezethető
Szabadon és aknában: MSZ 29-81 sz. A37 varratnélküli acélcső
hőszigetelve 19 mm vtg. SH-Armaflex csőhéjjal.
Horonyban: Future-K1 Wavin toldóhéüvelyes kötőelemekkel, Tubolit SR-Plus.
Aljzatban: Future-K1 Wavin toldóhéüvelyes kötőelemekkel, Tubolit SR-Plus.
Padlófűtési vezetékek: Wavin K2
- A tervezett hűtési vezetékek:
Padló alatt és földben: Nem vezethető
Szabadon és aknában: MSZ 29-81 sz. A37 varratnélküli acélcső
hőszigetelve 19 mm vtg. AF/H-Armaflex csőhéjjal.
Horonyban: Future-K1 Wavin toldóhéüvelyes kötőelemekkel, Tubolit SR-Plus.
Aljzatban: Future-K1 Wavin toldóhéüvelyes kötőelemekkel, Tubolit SR-Plus.
- A tervezett szennyvízhő vezetékek:
Padló alatt és földben: KPE(HD-PE) előregyártott idomokkal, előreszigetelt
Szabadon és aknában: Wavin PP SDR 17,6 műanyagcső
hőszigetelve 19 mm vtg. AF/T-Armaflex csőhéjjal.
Horonyban: Nem vezethető
Aljzatban: Nem vezethető

Megjegyzés:
A terven feltüntetett meglévő közművek elhelyezkedése csak tájékoztató jellegű. A pontos helyet még a közműépítés előtt kutatógödörös feltárással kell meghatározni. Amennyiben a szolgáltatott adatokhoz képest a helyszínen eltérés tapasztalható, úgy a kérdéses közmű üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni!
A tervben megadott magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.
Adriai alapszintre történő átszámításukhoz a megadott értékekhez 0,675 m-t hozzá kell adni.

3.					
2.					
1.					
Sorsz.	Dátum	Módosítás tárgya	Vezető tervező	Aláírás	
Beruházó:	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 1041 Budapest, István út 14.				
Megbízó:	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 1041 Budapest, István út 14.				
Tervező:	 KÖZMŰTERV 2006 Mérnöki, Tervező Kft. 1221 Budapest, Gerinc u. 128. Tel/fax: 06-1-226-0571 e-mail: kozmuterv@kozmuterv2006.hu Mobil: 06-70-946-3115, 06-70-946-3235 web: www.kozmuterv2006.hu			Tervszám:	451/2016
				Dátum:	2017.04. hó
Szakág:	SZENNVÍZHŐ ELLÁTÁS			Rajzméret:	297x630
Tervfázis:	KIVITELI TERV			Ügyvezető:	Hóbi Géza 02'
				Vezető tervező:	Hóbi Géza 02'
				01-5391 VZ-TEL	
				VZ-TER, VZ-VKG	
				Gépfész tervező:	Pavlics Károly
				GT 01-0620	
Munka megnevezése:	Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14.) a „Szennyvízhő Műtárgy” által előállított energiával történő ellátása				
Rajzsorszám:	Rajz megnevezése:		Méterarány:		
KT.GÉP-2.2/M1	Padlástér alaprajz		M=1:50		
Ez a terv a KFT. szellemi terméke, csak a vonatkozó szabályok szerint szabad felhasználni!					